1-2期安定型最終処分場（胆環生第10948-2号）
浸透水及び地下水年次水質検査結果（平成25年度）

項目	1期安定型浸透水	1期安定型上流	1期安定型下流	2期安定型浸透水	2期安定型上流	2期安定型下流
採取場所	1期安定型集水管	観測井No.①	観測井No.②	2期安定型集水管	観測井No.②	観測井No.③
採取年月日	2013年8月19日	2013年9月12日	2013年9月10日	2013年8月20日	2013年9月10日	2013年9月10日
結果判明年月日	2013年9月6日	2013年10月2日	2013年10月7日	2013年9月6日	2013年10月7日	2013年10月7日
測定項目	結果（mg/L）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/L）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）
アルキル水銀	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0010	0.0003未満	0.0010	0.0003未満
鉛	0.004	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
砒素	0.004	0.002未満	0.005	0.002	0.005	0.008
全シアン	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PCB	ND	ND	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.19	0.38	1.2	0.44	1.2	0.76
ほう素	0.57	0.20	0.03	0.27	0.03	0.18
ふっ素	0.18	0.08未満	0.08未満	0.12	0.08未満	0.08未満
塩化ビニルモノマー	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満