

4 - 5期管理型最終処分場(胆環生第2345号:平成26年5月8日施設変更により施設許可番号変更)  
 処理水(埋立後)月次水質検査結果

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	pH	SS	BOD	異常の有無
2017年4月	4 5期処理水槽	2017/4/13	2017/4/25	7.0	2	13	有無
2017年5月	4 5期処理水槽	2017/5/17	2017/5/25	7.2	1	6.2	有無
2017年6月	4 5期処理水槽	2017/6/14	2017/6/23	7.0	1未満	0.8	有無
2017年7月	4 5期処理水槽	2017/7/12	2017/7/24	6.9	2	1.4	有無
2017年8月	4 5期処理水槽	2017/8/3	2017/8/15	6.6	5	1.2	有無
2017年9月	4 5期処理水槽	2017/9/13	2017/10/4	6.7	1未満	1.3	有無
2017年10月	4 5期処理水槽	2017/10/4	2017/10/16	6.7	2	0.5未満	有無
2017年11月	4 5期処理水槽	2017/11/8	2017/11/21	6.6	4	4.0	有無
2017年12月	放流なし						
2018年1月	放流なし						
2018年2月	放流なし						
2018年3月	放流なし						
2018年4月	4 5期処理水槽	2018/4/25	2018/5/15	7.0	1未満	0.6	有無
2018年5月	4 5期処理水槽	2018/5/23	2018/6/5	7.2	5	4.3	有無
2018年6月	4 5期処理水槽	2018/6/20	2018/7/4	7.1	3	0.5未満	有無
2018年7月	4 5期処理水槽	2018/7/18	2018/7/27	7.4	4	1.1	有無
2018年8月	4 5期処理水槽	2018/8/8	2018/8/23	6.6	2	1.7	有無
2018年9月	4 5期処理水槽	2018/9/19	2018/10/9	6.6	3	1.1	有無
2018年10月	4 5期処理水槽	2018/10/11	2018/10/25	7.4	1	1.9	有無
2018年11月	4 5期処理水槽	2018/11/7	2018/11/14	7.1	4	3.1	有無
2018年12月	放流なし						
2019年1月	放流なし						
2019年2月	放流なし						
2019年3月	放流なし						
2019年4月	4 5期処理水槽	2019/4/17	2019/5/9	7.3	6	26	有無
2019年5月	4 5期処理水槽	2019/5/22	2019/5/29	7.2	2	1.6	有無
2019年6月	4 5期処理水槽	2019/6/19	2019/6/28	7.3	6	1.3	有無
2019年7月	4 5期処理水槽	2019/7/17	2019/7/30	7.3	3	0.8	有無
2019年8月	4 5期処理水槽	2019/8/6	2019/8/21	7.0	3	1.2	有無
2019年9月	4 5期処理水槽	2019/9/18	2019/10/15	6.9	3	1.4	有無
2019年10月	4 5期処理水槽	2019/10/10	2019/10/29	6.8	4	0.7	有無
2019年11月	4 5期処理水槽	2019/11/6	2019/11/21	7.3	1	2.1	有無
2019年12月	放流なし						
2020年1月	放流なし						
2020年2月	放流なし						
2020年3月	放流なし						

4 - 5期管理型最終処分場(胆環生第2345号:平成26年5月8日施設変更により施設許可番号変更)  
 処理水(埋立後)月次水質検査結果

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	pH	SS	BOD	評価
2020年4月	4 5期処理水槽	2020/4/15	2020/4/28	6.8	2	9.7	異常なし
2020年5月	4 5期処理水槽	2020/5/14	2020/5/26	7.4	8	7.5	異常なし
2020年6月	4 5期処理水槽	2020/6/10	2020/6/25	7.1	2	7.4	異常なし
2020年7月	4 5期処理水槽	2020/7/16	2020/7/27	6.2	3	0.5 未満	異常なし
2020年8月	4 5期処理水槽	2020/8/5	2020/8/21	6.7	3	1.3	異常なし
2020年9月	4 5期処理水槽	2020/9/9	2020/10/1	6.6	8	0.7	異常なし
2020年10月	4 5期処理水槽	2020/10/6	2020/10/16	6.4	6	0.9	異常なし
2020年11月	4 5期処理水槽	2020/11/11	2020/11/24	6.9	2	2.4	異常なし
2020年12月	放流なし						
2021年1月	放流なし						
2021年2月	放流なし						
2021年3月	放流なし						
2021年4月	4 5期処理水槽	2021/4/14	2021/4/27	6.6	2	0.6	異常なし
2021年5月	4 5期処理水槽	2021/5/12	2021/5/31	6.7	9	0.5 未満	異常なし
2021年6月	4 5期処理水槽	2021/6/9	2021/6/24	6.7	10	2.3	異常なし
2021年7月	4 5期処理水槽	2021/7/14	2021/7/28	7.1	3	1.4	異常なし
2021年8月	4 5期処理水槽	2021/8/26	2021/9/6	6.6	3	2.8	異常なし
2021年9月	4 5期処理水槽	2021/9/8	2021/10/1	6.6	1.9	5	異常なし
2021年10月	4 5期処理水槽	2021/10/13	2021/11/1	7.1	1	0.8	異常なし
2021年11月	4 5期処理水槽	2021/11/2	2021/11/18	6.8	1	2.1	異常なし
2021年12月	放流なし						
2022年1月	放流なし						
2022年2月	放流なし						
2022年3月	放流なし						
2022年4月	4 5期処理水槽	2022/4/27	2022/5/23	6.9	2	1.2	異常なし
2022年5月	4 5期処理水槽	2022/5/27	2022/6/9	6.8	3	0.6	異常なし
2022年6月	4 5期処理水槽	2022/6/22	2022/7/7	7.4	7	5.3	異常なし
2022年7月	4 5期処理水槽	2022/7/20	2022/8/5	7.2	5	2.6	異常なし
2022年8月	4 5期処理水槽	2022/8/8	2022/8/23	7.2	1	3.2	異常なし
2022年9月	4 5期処理水槽	2022/9/21	2022/10/17	7.2	1	2.9	異常なし
2022年10月	4 5期処理水槽	2022/10/19	2022/11/8	7.2	3	6.6	異常なし
2022年11月	4 5期処理水槽	2022/11/9	2022/11/24	7.2	6	5.4	異常なし
2022年12月	放流なし						
2023年1月	放流なし						
2023年2月	放流なし						
2023年3月	放流なし						