1-3期管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

3期管理型浸出水月次水質検査結果

| 年月度 | 採水場所 | 採取年月日 | 結果判明年月日 | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | 鉛 (mg/L) | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 3期管理型集水管 | 2023/4/11 | 2023/4/25 | 7.8 | 3.2 | 17 | 9 | 0.001 未満 | 異常なし |
| 2023年5月 | 3期管理型集水管 | 2023/5/23 | 2023/6/7 | 7.6 | 22 | 32 | 7 | 0.001 未満 | 異常なし |
| 2023年6月 | 3期管理型集水管 | 2023/6/13 | 2023/6/27 | 7.7 | 38 | 33 | 26 | 0.001 未満 | 異常なし |
| 2023年7月 | 3期管理型集水管 | 2023/7/11 | 2023/8/9 | 7.8 | 20 | 70 | 29 | 0.001 | 異常なし |
| 2023年8月 | | | | | | | | | |
| 2023年9月 | | | | | | | | | |
| 2023年10月 | | | | | | | | | |
| 2023年11月 | | | | | | | | | |
| 2023年12月 | | | | | | | | | |
| 2024年1月 | | | | | | | | | |
| 2024年2月 | | | | | | | | | |
| 2024年3月 | | | | | | | | | |