1-3期管理型最終処分場（胆環生第3013-7号）

3期管理型浸出水月次水質検査結果

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	pH	BOD（mg/L）	COD（mg/L）	SS（mg/L）	鉛（mg/L）	評価
2024年4月	3期管理型集水管	2024/4/9	2024/4/30	8.4	1.4	22	38	0.001 未満	異常なし
2024年5月	3期管理型集水管	2024/5/8	2024/5/28	8.0	15	40	42	0.001 未満	異常なし
2024年6月	3期管理型集水管	2024/6/11	2024/6/26	8.2	76	47	34	0.001 未満	異常なし
2024年7月	3期管理型集水管	2024/7/9	2024/7/25	7.6	74	52	37	0.002	異常なし
2024年8月	3期管理型集水管	2024/8/5	2024/9/2	7.6	52	45	25	0.001 未満	異常なし
2024年9月	3期管理型集水管	2024/9/10	2024/10/16	7.9	28	44	19	0.001 未満	異常なし
2024年10月	3期管理型集水管	2024/10/8	2024/10/25	7.6	35	48	33	0.001 未満	異常なし
2024年11月	3期管理型集水管	2024/11/12	2024/11/27	8.4	33	33	14	0.002	異常なし
2024年12月	採水なし	－	－	－	－	－	－	－	－
2025年1月	採水なし	－	－	－	－	－	－	－	－
2025年2月	採水なし	－	－	－	－	－	－	－	－
2025年3月	3期管理型集水管	2025/3/18	2025/4/2	7.7	4.5	12	3	1 未満	異常なし