1-3期管理型最終処分場（胆環生第3013-7号）

処理水（処理水槽）月次水質検査結果

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	pH	BOD（mg/L）	COD（mg/L）	SS（mg/L）	鉛（mg/L）	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）（mg/L）	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物性油脂類）（mg/L）	評価
2024年4月	放流なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2024年5月	放流なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2024年6月	3期処理水槽	2024/6/25	2024/7/11	6.7	1.1	1	1	0.001 未満	0.5 未満	0.5 未満	異常なし
2024年7月	3期処理水槽	2024/7/16	2024/8/6	6.8	2.4	0	1 未満	0.001 未満	0.5 未満	0.5 未満	異常なし
2024年8月	3期処理水槽	2024/8/5	2024/9/2	6.8	1.9	1	1	0.001 未満	0.5 未満	0.5 未満	異常なし
2024年9月	3期処理水槽	2024/9/24	2024/10/16	6.8	1.6	0	1 未満	0.001 未満	0.5 未満	0.5 未満	異常なし
2024年10月	3期処理水槽	2024/10/15	2024/10/25	7.4	2	4	4	0.001 未満	0.5 未満	0.5 未満	異常なし
2024年11月	放流なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2024年12月	放流なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2025年1月	放流なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2025年2月	放流なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2025年3月	放流なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－